

## Rozeznanie rynku w zakresie wartości szacunkowej zamówienia

Zamawiający informuje że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

W celu wyboru właściwej procedury postępowania, niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. W związku z tym, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakresie szacowania wartości i przesłania informacji dotyczącej szacunkowych cen i kosztów

Przedmiotem zamówienia jest **ok. 67 tys. litrów** (za okres X.2023 - IX.2024) gazu płynnego propan skroplony o właściwościach jak poniżej oraz dzierżawy:

- 4 zbiorników gazowych o pojemności 6700 l każdy o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym: 1,56 MPa, dopuszczalnej temperaturze roboczej: -20°C/40°C i maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu: 85% znajdujących się przy ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol,

- oraz 2 zbiorników gazowych o poj. 4850 l każdy, dopuszczalnym ciśnieniu roboczym: 1,56 MPa, dopuszczalnej temperaturze roboczej: -20°C/40°C i maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu: 85% znajdujących się w budynku będącym pod zarządem MCKSiR Terespol – ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol (liceum).

### Wymagania jakościowe dla gazu skroplonego:

Właściwości	Jednostki	Zakres	
		minimum	Maksimum
Motorowa liczba oktanowa, MON		89,0	-
Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)	% molowy	-	0,5
Siarkowodór		Brak	
Całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)	mg/kg	-	50
Badanie działania korodującego na miedzi (1 h w temperaturze 40°C)	klasa korozji	Klasa 1	

Pozostałość po odparowaniu	mg/kg	-	60
Względna prężność par w temperaturze 40°C	kPa	-	1550
Temperatura w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa			
- dla okresu zimowego 1)	°C		- 5
- dla okresu letniego 2)	°C		+ 10
Zawartość wody		Brak wolnej wody w temperaturze 0°C	
Zapach		3)	
1)	Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca		
2)	Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada		
3)	Zapach gazu powinien być rozróżnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym 20% dolnej granicy wybuchowości.		

Częstotliwość dostawy gazu uzależniona będzie od stopnia jego zużycia.

Zastrzegamy prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia do 10 tys. litrów gazu.

Prosimy o przesłanie wyceny na adres mailowy [mok@terespol.pl](mailto:mok@terespol.pl) do 28 września włącznie.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora  
  
 Łukasz Pogorzelski